


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)
Волгоградский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
400120, г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, 13
ОКПО 70592675, ОГРН 1057701020816, ИНН - КПП 7701351634 - 34450200; Тел.-факс: 90-67-27, 90-42-71, 90-65-31
E-mail: wolgocgsn.rez@yandex.ru; buhcgsn.rez@yandex.ru; wolgocgsn.sep@yandex.ru
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ: № РОСС RU.0001.511893 от 01.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Волгоградского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»


/ Миронов Н.В. /
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. 09.08.2017 г.

Протокол испытаний

№ 4958.17.ПКг от 09.08.2017 г.

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованной системы питьевого водоснабжения - пробы № 1-2.

Заказчик: ООО Группа компаний "Дом Науки и Техники"

Основание для проведения испытаний: Производственный контроль Договор № 195/267Р от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы; юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения", Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, 212

Объект, где проводился отбор проб, фактический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения", Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, 212 (проба № 1 - фильтровальная станция до водоподготовки; проба № 2 - фильтровальная станция, после водоподготовки)

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. - 11 час 00 мин

Дата и время доставки пробы в ИЛЦ: 08.08.2017 г. - 13 час 45 мин

Код пробы (образца): ПКг17/28348 — ПКг17/28349

Цель отбора: определение соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Дополнительные сведения: —

Изготовитель: —

Дата изготовления: —

Тара, упаковка: стерильная посуда


Условия транспортировки: автотранспорт, сумка - холодильник t +2 +5 °С

Условия хранения: соблюдены **Номер партии:** — **Объем партии:** —

Пробы отобраны: отбор и доставка осуществлена представителем заказчика

Лицо ответственное за оформление протокола:

Помощник сан.врача сан.гиг. отдела


/ Пименова С.Н.
общее количество страниц 2 : страница 1

Пробы (образцы): **1. ПКг17/28348** - Вода централизованной системы питьевого водоснабжения - проба № 1
2. ПКг17/28349 - Вода централизованной системы питьевого водоснабжения - проба № 2

Дата поступления в лабораторию: **08.08.2017 г. 13 час 45 мин**

Дата выдачи анализа: **09.08.2017 г.**

Регистрационный номер в журнале: **4815 - 4820**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	4815	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ / 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	4816	ОКБ	Не обнаружены	Не допускается	КОЕ / 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	4817	ТКБ	Не обнаружены	Не допускается	КОЕ / 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	4818	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ / 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	4819	ОКБ	Не обнаружены	Не допускается	КОЕ / 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	4820	ТКБ	Не обнаружены	Не допускается	КОЕ / 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Начальник микробиологической лаборатории

подпись

/ Сакнева Л.Г.

Ф.И.О.

Ф/лаборант

подпись

/ Максимова Л.П.

Ф.И.О.

Начальник микробиологической лаборатории, эксперт по организации и проведению испытаний (сертификат ГСЭН.08.018.4282.316)

подпись

/ Сакнева Л.Г.

Ф.И.О.

Примечание: - результаты испытаний относятся только к данным проведенным исследованиям;

- перепечатка, копирование, воспроизведение данного протокола или данных из протокола на любом виде информационного носителя без особого разрешения Волгоградского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" запрещена!!!

ООО ГК «Дом науки и Техники»

Аккредитованная измерительная лаборатория
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АУ35
 Срок действия: без ограничения

400005, г. Волгоград, ул. им. Глазкова, 14
 тел. (8442) 52-70-45, факс (8442) 52-70-21
 Email: ydnit@yandex.ru http://www.ydnit.ru

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
 ПРОБ ВОДЫ
 № ВдПит-17.222**

от 09.08.2017 г.

Заказчик: МУП «Водоканал» Котельниковского городского поселения Котельниковско-
 го муниципального района Волгоградской области
 Адрес: 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

Объект контроля: Вода питьевая централизованной системы питьевого водоснабжения

Место отбора проб: Адрес: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Железнодорожная, 17А
 Фильтровальная станция после водоподготовки

Дата отбора проб: 08.08.2017 г.

Дата проведения измерений: 08.08.2017 г. – 09.08.2017 г.

Акт приема проб: № 222 от 08.08.2017 г.

Сведения о средствах измерения:

№	Наименование СИ	Зав. №	Срок поверки	№ свидетельства о поверке
1	Спектрофотометр СФ-2000	100056	до 26.02.2018	439904-34-0726-0217

Результаты измерений:

Точка отбора проб	Номер пробы	Определяемый показатель	Единица измерения	Концентрация, С ± Δ	ПДК ¹	Шифр НД на метод анализа
1	2	3	4	5	6	7
Фильтровальная станция после водоподготовки	222-ВдПит	Цветность	Ц	менее 1,0	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
		Мутность	ед.ЕМФ	менее 1,0	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
		Запах при 20°C	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
		при 60°C		1		
		Привкус	балл	0	2	

Примечание. Результаты анализа распространяются только на отобранные пробы воды.

1 - СанПиН 2.1.4.1074-014 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Приложение к протоколу: Акт приема проб № 222 от 08.08.2017 г.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик ИЛ

Е.Г. Томиленко

Начальник ИЛ

Н.Ю. Незнанова

Протокол измерений проб воды

ВНИМАНИЕ! Полное или частичное копирование протокола без письменного разрешения начальника лаборатории запрещено!