

## ПАМЯТКА

*Основные требования пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, выполнение которых позволит максимально исключить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.*

Перед началом праздничных массовых мероприятий руководитель должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала проведения мероприятия.

Лица, ответственные за противопожарную безопасность при устройстве новогодних елок, обязаны заблаговременно сообщить в местную пожарную охрану дату и время проведения праздника елки.

На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников учреждения. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара.

Этажи и помещения, где проводятся массовые праздничные мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. В помещениях с 1 эвакуационным выходом допускается одновременное пребывание в них людей в количестве не более 50 человек. Заполнение помещений людьми сверх установленных норм, установка в проходах добавочные места (стульев, кресел и т.п.) не допускается.

*В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:*

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- хранить бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские "огни и т.п.), использовать хлопушки и другие пиротехнические изделия, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднооткрываемые запоры.

Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта.

Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения.

Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

*При оформлении елки запрещается:*